

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक 1316/1171-कल-कम

दिनांक 06/12/2022

सेवा में,


प्रधानाचार्य,
स्टर्लिंग स्कूल,
बड़गॉव, वाराणसी।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय स्टर्लिंग स्कूल, बड़गॉव, वाराणसी (नर्सरी से कक्षा-12 वीं तक) की जाँच अवर अभियन्ता द्वारा करायी गयी है। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

संलग्नक- चेकलिस्ट।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
वाराणसी
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
प्रान्तीय खण्ड
वाराणसी

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (नर्सरी से कक्षा-12 वीं तक) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट-	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (टंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिलाड़ियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
N/ प्रांतीय खण्ड
दारापसी

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
16.	क्या कक्ष में दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीनें) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 लोक निर्माण विभाग
 प्रमोदीय खण्ड
 वाराणसी